



Т - стеновой вентиляционный приточный клапан

1. Стояки 38,45 в тамбуре тщательно изолировать и защитить гипсокартоном.
2. Обязку стенового вентиляционного приточного клапана (над радиатором под окном) см. лист 5.
3. Обязку прибора отопления на лестничной клетке см. лист 6
4. Обязку приборов отопления в квартирах см. лист 25, 26.
5. Место расположения регулирующих решеток рассматривать совместно с КЖ-362 Ая 6 лист 135, 136, 137, а так же по месту, с точным установлением места нахождения канал спутника каждого этажа.

Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет.
 Ответственный за производство работ:
 Мастер ООО «ТеплоГазМонтаж» _____ Б

Бирюков М.А.

Многоэтажная жилая застройка на земельном участке по ул. 64-ой Армии, 139
в Кировском районе г. Волгограда
(1 очередь строительства - жилые дома №17, 18, 19)
1 этап строительства жилой дом №17

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

000
Специализированный
Застройщик «Пересвет-Юг»

Dorman AS

Изм	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дат
Гл. арх.		Ливченко			
Разраб.		Иванникова			12.2
Н контр		Иванникова			12.2

Инв. № подл.	Подпись дата	Взам. инв. №